771-1302
板野郡上板町七条字経塚42

上板町　水道課　　殿

No.　FAA00147
平成　25年　11月　22日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]58-1
TEL 088(655)1112　FAX088([illegible]) 3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会 長　元 木

浄水水質検査結果報告書

依頼者名	上板町　水道課	受付年月日	平成　25年　11月　12日			
水道名又は業務名	上板町上水道	採取年月日	平成　25年　11月　12日			
採取場所	上板町水道課	天候	前日	曇	気温	15.0 ℃
水源の名称	混合　〈種別〉水道施設（浄水）		当日	曇	水温	18.0 ℃
採取者氏名	河村　禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会				

検査項目	単位		検査結果	検査項目	単位		検査結果
一般細菌	個/mL		0	ホルムアルデヒド	mg/L		0.008　未満
大腸菌	—		不検出	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01　未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003　未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01　未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005　未満	鉄及びその化合物	mg/L		0.03　未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001　未満	銅及びその化合物	mg/L		0.01
鉛及びその化合物	mg/L		0.001　未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.7
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001　未満	マンガン及びその化合物	mg/L		0.001　未満
六価クロム及びその化合物	mg/L		0.005　未満	塩化物イオン	mg/L		7.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001　未満	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		88.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		3.56	蒸発残留物	mg/L		158
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05　未満	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02　未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03	ジェオスミン	mg/L		0.000001　未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002　未満	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001　未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005　未満	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002　未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.0002　未満	フェノール類	mg/L		0.0005　未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002　未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L		0.3　未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002　未満	ｐＨ値	—		6.86
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002　未満	味	—		異常なし
ベンゼン	mg/L		0.0002　未満	臭気	—		異常なし
塩素酸	mg/L		0.06　未満	色度	度		1　未満
クロロ酢酸	mg/L		0.002　未満	濁度	度		0.1　未満
クロロホルム	mg/L		0.0002　未満	残留塩素	mg/L		0.22
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002　未満	― 以下余白 ―			
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.0006				
臭素酸	mg/L		0.001　未満				
総トリハロメタン	mg/L		0.0011	判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004　未満				
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.0002　未満				
ブロモホルム	mg/L		0.0005				

検査期間	平成 25年 11月 12日 ～ 平成 25年 11月 21日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	

〒 771-1302
板野郡上板町七条字経塚42

上板町　水道課　　殿

No.　FEZ00083
平成　25年　11月　21日

水道法に基づく厚生労働大臣登録検査機関
登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]-1
TEL 088(655)1112　FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
会 長　　元 木

水質検査結果書

依頼者名	上板町　水道課						
水道名又は業務名	上板町上水道						
採水場所	上板町水道課						
水源の名称	混合	〈種別〉水道施設（浄水）					
受付日	平成　25年　11月　12日	天候	前日	曇	気温	15.0　℃	
採水日時	平成　25年　11月　12日		当日	曇	水温	18.0　℃	
採水者氏名	河村　禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会					

検査項目	単位	検査結果		水質基準
遊離炭酸	mg/L	24		20　mg/L以下 平成15年10月10日健水発第1010001号による
ランゲリア指数	－	-1.8		-1程度以上とし、極力0に近づける
残留塩素	mg/L	0.22		0.1　mg/L以上
		以下余白		

判定	－
検査期間	平成 25年 11月 12日　～　平成 25年 11月 20日
検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号による
備考	