



令和 6年 9月 17 日

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第59号
〒770-8532 徳島市川内町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(424)3130
一般社団法人徳島県水産会
会長 和田 孝基

依 頼 者 名	上板町 水道課						
水道名又は業務名	上板町上水道						
採 水 場 所	高瀬水源 地（取水ポンプ）						
水 源 の 名 称	高瀬水源			＜種別＞ 水道施設（原水）			
受 付 日	令和 6年 9月 9日	天 前日	晴	気温	33.0 ℃		
採 水 日 時	令和 6年 9月 9日	候 当日	晴	水温	21.0 ℃		
採 水 者 氏 名	河村 禎浩			＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検 査 項 目	単 位			検 査 結 果	目 標 値		
ヘ ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及び ヘ ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			0.000016	ヘ ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びヘ ルフルオロオクタン酸 (PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)		
				以下余白			
判 定	—						
検 査 期 間	令和 6年 9月 9日 ～ 令和 6年 9月 13日						
検 査 方 法	平成15年10月10日健水発第1010001号による						
備 考							