

上板町長 殿

申請者  
住所  
氏名

組積造の塀の点検表

補助金の申請にあたり、所有（管理）の組積造（コンクリートブロック造・れんが造・石造・その他の組積造）の塀を次のとおり点検しましたので、危険性の高い組積造の塀に該当することを確認願います。

なお、点検の結果は、事実と相違ありません。

点検項目		点検内容	点検項目	
			適合	不適合
1	高さ	1.2mを超えている	いいえ	はい
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい	いいえ
3	控壁	4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	はい	いいえ (不明)
5	傾き ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
判定				
6項目のうち、1つでも不適合がある場合、安全対策が必要			いいえ	はい

上板町確認欄		
受付印欄	確認対象の組積造の塀について、申請者からの点検内容を踏まえ以下のとおり、確認しました。	
	確認結果 (右の該当項目に■又はレ点でチェックすること)	<input type="checkbox"/> 危険性の高い組積造の塀（ブロック塀等）に該当します。
		<input type="checkbox"/> 危険性の高い組積造の塀（ブロック塀等）に該当しません。