浄化槽設置工事施工チェックリスト

検 査 項 目	チェックポイント	チェック欄
1. 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	/エ//1 和
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、	
2. MX/III/L V / 1/(1/L	逆流のおそれはないか。	
	生活排水がすべて接続されているか。	
3. 晓铵百等0/月無	雨水や工場廃水等が流入していないか。	
4 1.の片里及が採掘		
4. 升の位置及び種類	起点・屈曲展・合流点及び一定間隔ごとに	
	適切な桝が設置されているか。	
5. 流入管渠・放流管渠及び空気配管	管の露出等により変形、破損のおそれは	
の変形、破損のおそれ	ないか。	
6. かさ上げの状況	バルブ操作などの維持管理を容易に行うこと	
	ができるか。	
	保守点検・清掃を行いにくい場所に設置さ	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の	れていないか。	
状況 	保守点検・清掃の支障となるものが置かれ	
	ていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
	謙気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材	
10. 接触材等の変形・破損・固定状況	に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
11. ばっ気装置・逆洗装置及び汚泥移	各装置に変形や破損はないか。	
送装置の変形・破損・固定及び稼	しっかり固定されているか。	
働の状況	空気の出方や水流にかたよりはないか。	
	消毒設備に変形や破損はないか。	
12. 消毒設備の変形・破損・固定状況	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
	防振対策がなされているか。	
 ブロワーの設置・稼働状況 	固定が十分行われているか。	
	アースはなされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
	-	1
令和 年 月 日	o .	
	· 氏 名	印
15.31年以州工	(1 17

(浄化槽設備士免状の交付番号